

廃棄物焼却施設に係る維持管理情報（平成 25 年度）

更新日：平成 26 年 4 月 2 日

1. 廃棄物の処理実績

| 平成 25 年度 | | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 合計 |
|------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| 処分した廃棄物の種類 | 廃油 | 124 t | 167 t | 128 t | 0 t | 0 t | 0 t | 0 t | 0 t | 0 t | 0 t | 0 t | 0 t | 419 t |

2. ばいじんの除去の実施状況

| | | |
|---------|---------|-----------------|
| ばいじんの除去 | 冷却設備 | 平成 25 年 7 月 5 日 |
| | 排ガス処理設備 | 連続除去 |

3. 排出ガスの分析結果

| 排出ガス分析項目 | | | 測定位置 | 測定年月日 | 測定結果の 得られた年月日 | 測定結果 | 計量方法 | |
|-------------------|-------------|---------|-------|------------------|--------------------------|--|--|------------|
| ダイオキシン類の濃度 | | | 別紙の通り | 平成 25 年 4 月 22 日 | 平成 25 年 5 月 23 日 | 0.016 ng-TEQ/m ³ | JIS K 0311(2008) | |
| ばい 煙 量 等 | 上 半 期 | 乾き排出ガス量 | | 平成 25 年 5 月 28 日 | 平成 25 年 6 月 5 日 | 790 m ³ /h | JIS Z 8808 | |
| | | 濃 度 | | | | 硫黄酸化物 | < 0.5 ppm | JIS K 0103 |
| | | | | | | ばいじん | < 0.02 g/m ³ (O ₂ 12%) | JIS Z 8808 |
| | | | | | | 塩化水素 | 2 mg/m ³ (O ₂ 12%) | JIS K 0107 |
| | | | | | | 窒素酸化物 | 130 ppm (O ₂ 12%) | JIS K 0104 |
| 下 半 期 | 乾き排出ガス量 | 未測定 | | 未測定 | m ³ /h | JIS Z 8808 | | |
| | 濃 度 | | | | 硫黄酸化物 | ppm | JIS K 0103 | |
| | | | | | ばいじん | g/m ³ (O ₂ 12%) | JIS Z 8808 | |
| | | | | | 塩化水素 | mg/m ³ (O ₂ 12%) | JIS K 0107 | |
| | | | 窒素酸化物 | | ppm (O ₂ 12%) | JIS K 0104 | | |

※ 廃棄物焼却施設に係るその他の維持管理情報として燃焼室温度、排ガス温度、及び、一酸化炭素濃度等の連続測定に係る情報（チャート紙）は弊社松山工場の営業時間内において閲覧が可能です。